

**Якість питної води із резервуарів чистої води (РЧВ)  
м. Івано-Франківська**

Лютий 2025 р.

№ п/п	Показник	Резервуар чистої води			Норматив
		I підйому	II підйому	III підйому	
1	Смак при 20°C, бали	1	1	1	≤ 2
2	Запах при 20°C/60°C, бали	1/1	1/1	1/1	≤ 2
3	Залишковий вільний хлор, мг/дм <sup>3</sup>	0,37	0,35	0,33	0,30 – 0,50
4	Водневий показник, одиниці рН	7,85	7,86	7,73	6,5 – 8,5
5	Каламутність, мг/дм <sup>3</sup>	< 0,58	< 0,58	< 0,58	≤ 0,58
6	Забарвленість, градуси	4,99	4,99	4,99	≤ 20
7	Загальна жорсткість, мг-екв/дм <sup>3</sup>	2,62	2,60	2,61	≤ 7
8	Сухий залишок, мг/дм <sup>3</sup>	217	215	214	≤ 1000
9	Аміак, мг/дм <sup>3</sup>	0,093	< 0,05	< 0,05	≤ 0,50
10	Нітрити, мг/дм <sup>3</sup>	< 0,003	< 0,003	< 0,003	≤ 0,50
11	Нітрати, мг/дм <sup>3</sup>	0,99	1,05	1,11	≤ 50
12	Окиснюваність, мг О /дм <sup>3</sup>	2,93	2,99	2,98	≤ 5,0
13	Хлориди, мг/дм <sup>3</sup>	26,3	26,8	26,8	≤ 250
14	Сульфати, мг/дм <sup>3</sup>	17,0	15,9	15,4	≤ 250
15	Залізо загальне, мг/дм <sup>3</sup>	<0,10	<0,10	< 0,10	≤ 0,2
16	Марганець, мг/дм <sup>3</sup>	0,026	0,023	0,024	≤ 0,05
17	Мідь, мг/дм <sup>3</sup>	0,001	0,001	0,001	≤ 1,0
18	Цинк, мг/дм <sup>3</sup>	0,001	0,001	0,008	≤ 1,0
19	Стронцій, мг/дм <sup>3</sup>	0,36	0,37	0,45	≤ 7,0
20	Натрій, мг/дм <sup>3</sup>	26,69	26,50	28,22	≤ 200
21	Кальцій, мг/дм <sup>3</sup>	44,96	47,94	49,48	25 – 75
22	Алюміній, мг/ дм <sup>3</sup>	0,008	0,007	0,010	≤ 0,20
23	Кремній, мг/дм <sup>3</sup>	1,81	1,78	1,79	≤ 10
24	Фториди, мг/дм <sup>3</sup>	0,097	0,095	0,094	0,70 – 1,5
25	Кадмій, мг/дм <sup>3</sup>	0,001	0,001	0,001	≤ 0,001
26	Калій, мг/дм <sup>3</sup>	1,91	1,92	1,73	≤ 20
27	Магній, мг/дм <sup>3</sup>	6,32	6,19	6,41	≤ 80
28	Нікель, мг/дм <sup>3</sup>	0,001	0,001	0,001	≤ 0,020
29	Кобальт, мг/дм <sup>3</sup>	0,001	0,001	0,001	≤ 0,10
30	Селен, мг/дм <sup>3</sup>	0,006	0,006	0,007	≤ 0,010
31	Бор, мг/дм <sup>3</sup>	0,021	0,023	0,023	≤ 0,5
32	Сурма, мг/дм <sup>3</sup>	0,001	0,001	0,001	≤ 0,005
33	Загальне мікробне число, КУО/см	2	2	3	≤ 100
34	Загальні коліформи, КУО/100см <sup>3</sup>	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутність
35	Ентерококи, КУО/100см <sup>3</sup>	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутність
36	E.Coli, КУО/100см <sup>3</sup>	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутність

